

제 2014-BO-0169-1 호



(앞쪽)

안 전 인 증 서

(주)뉴인스

경기도 부천시오정구 석천로 397 301-1101 (삼정동, 부천테크노파크쌍용3차)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

압력전송기

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

NT33**E***

인증번호

14-AV2BO-0169

용량·등급

Ex d IIC T6 IP67

DC12~30V

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

(뒷쪽)참조

2016년 02월 01일

2014.03.24 최초 교부


2016.02.01 동일형식 추가 및 형식명 변경

한국산업안전보건공단 이사장



인 증 조 건

1. 제조공장: '경기도 부천시오정구 석천로 397 301-1101(삼정동, 부천테크노파크쌍용3차)' 에서 생산하는 제품에 한함
2. 인증범위: 본 인증서는 아래의 형식번호에 한하여 유효함



3. 안전한 사용을 위한 조건
 - 주위온도 -20℃ ~ +40℃의 범위내에 설치되어야 함
 - 방폭기기 사용설명서 참조
4. 인증(변경)사항
 - 2016.02.01 동일형식 추가에 따른 형식명 변경
6. 그 밖의 사항
 - 제조자는 인증기관에 제출한 시료와 동일한 제품을 생산하여야 함.